



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
Забайкальское управление**

ул. Тимирязева, 27А, г. Чита, 672038 ; тел: (3022) 99-56-01; факс: (3022) 35-29-17
E-mail: zab@gosnadzor.ru, http://zab.gosnadzor.ru/

ПРЕДПИСАНИЕ № 25/07-14.

г. Чита

(наименование населенного пункта)

12 марта 2020 г.

(число, месяц, год)

Руководителю

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж».

(полное наименование организации)

Директор Любин И.Н.

(должность, инициалы и фамилия руководителя)

Мною

главным государственным инспектором Солнцевым Владимиром Николаевичем, тел. 8-914-499-0751

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) согласно

распоряжению № РП-351-122-О от 19.02.2020

(наименование, номер и дата документа)

органа государственного контроля Забайкальского управления Ростехнадзора

(явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ)

комплексной (целевой, тематической) проверки деятельности Вашей организации по соблюдению требований в области федерального энергетического надзора

(указать вид деятельности)

в присутствии начальника отдела АХД Патраева Анатолия Кондратьевича,

электрика Иванова Игоря Николаевича

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных требований, установленных нормативными актами:

Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения (до)
1	2	3	4
1. Не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования.	ПТЭЭП п. 1.6.3.	Обеспечить проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования.	15.05.20
2. Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электро-безопасности для неэлектротехнического персонала, выполняющего работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.	ПТЭЭП п. 1.4.4, ПОТЭЭ прил. 1.	Составить перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электро-безопасности для неэлектротехнического персонала, выполняющего работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.	15.05.20
3. Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.4.4.	Обеспечить наличие распоряжения о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электро-безопасности.	15.05.20
4. Отсутствует список работников, утверждённый руководителем, имеющих право выполнять оперативные переключения.	ПТЭЭП п. 1.5.27.	Составить и утвердить список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения.	15.05.20
5. Работники электрохозяйства не обеспечены личными инструкциями по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	ПТЭЭП п. 1.7.14.	Обеспечить работников электрохозяйства личными инструкциями по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	15.05.20
6. Не проводится работа по повышению квалификации электротехнического персонала.	ПТЭЭП п. 1.4.5.	Обеспечить проведение работы по повышению квалификации электротехнического персонала.	01.07.20
7. Неисправности, выявленные при осмотрах распределительных устройств, не записываются в журнал дефектов и неполадок на оборудовании.	ПТЭЭП п. 2.2.39.	Записывать в журнал дефектов и неполадок неисправности, выявленные при осмотрах распределительных устройств.	15.05.20

8. Отсутствуют списки работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	ПТЭЭП п. 1.8.9.	Составить списки работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.	15.05.20
9. Отсутствуют технические паспорта основного электрооборудования.	ПТЭЭП п. 1.8.1.	Оформить технические паспорта основного электрооборудования.	01.10.20
10. Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.8.1.	Составить производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	01.06.20
11. Отсутствуют должностные инструкции по каждому рабочему месту.	ПТЭЭП п. 1.8.1.	Составить должностные инструкции по каждому рабочему месту.	01.06.20
12. Не обеспечено оперативным персоналом ведение оперативного журнала, журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям, журнала выдачи и возврата ключей от электроустановок, журнала дефектов и неполадок на электрооборудовании, журнала учёта электрооборудования, кабельного журнала.	ПТЭЭП п.1.8.9.	Обеспечить ведение оперативным персоналом оперативного журнала, журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям, журнала выдачи и возврата ключей от электроустановок, журнала дефектов и неполадок на электрооборудовании, журнала учёта электрооборудования, кабельного журнала.	15.05.20
13. Отсутствуют отметки о просмотре административно-техническим персоналом оперативной документации не реже 1 раза в месяц.	ПТЭЭП п. 1.8.10.	Обеспечить просмотр административно-техническим персоналом оперативной документации не реже 1 раза в месяц.	15.05.20
14. Отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей.	ПТЭЭП п. 2.2.16.	Обеспечить запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей.	15.05.20
15. Отсутствует кабельный журнал.	ПТЭЭП п. 2.4.2.	Обеспечить наличие кабельного журнала.	01.07.20
16. Отсутствуют паспорта кабельных линий.	ПТЭЭП п. 2.4.5.	Обеспечить наличие паспортов кабельных линий.	01.10.20
17. Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП п. 2.7.9.	Обеспечить наличие паспортов заземляющих устройств.	01.10.20
18. Не составлен график по очистке светильников, осмотру и ремонту сети	ПТЭЭП п. 2.12.12.	Составить график по очистке светильников, осмотру и ремонту сети электрического	15.05.20

электрического освещения.		освещения.	
19. Не выполняются проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным.	ПТЭЭП п. 1.2.6.	Обеспечить выполнение проверок соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным.	15.05.20
20. Не составлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п. 1.8.9.	Составить перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	15.05.20
21. Не выполняется чистка электрооборудования в распределительных устройствах.	ПТЭЭП п. 2.2.17.	Выполнить чистку электрооборудования в распределительных устройствах.	15.06.20
22. На двери главного электрощита отсутствуют предупреждающий знак безопасности и надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п. 2.2.20.	На двери главного электрощита обеспечить наличие предупреждающего знака безопасности и надписи, указывающей назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	01.07.20
23. В главном электрощите отсутствует однолинейная электросхема.	ПТЭЭП п. 1.5.18	В главном электрощите обеспечить наличие однолинейной электросхемы.	15.06.20
24. На двери технологической электростанции потребителя отсутствует предупреждающий знак безопасности.	ПТЭЭП п. 2.2.20	На двери технологической электростанции потребителя нанести предупреждающий знак безопасности.	15.05.20
25. В ЩО на втором этаже главного корпуса отсутствует однолинейная электросхема.	ПТЭЭП п. 1.5.18	В ЩО на втором этаже главного корпуса обеспечить наличие однолинейной электросхемы.	15.06.20
26. В ЩО в кабинете № 209 отсутствует однолинейная электросхема.	ПТЭЭП п. 1.5.18	В ЩО в кабинете № 209 обеспечить наличие однолинейной электросхемы.	15.06.20
27. У части этажных электрощитов освещения ЩО не исправны запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала.	ПТЭЭП п. 2.2.4.	В этажных электрощитах освещения ЩО выполнить ремонт запирающих устройств, препятствующих доступу в них работников неэлектротехнического персонала.	15.05.20
28. В ЩО первого этажа второго корпуса отсутствует однолинейная электросхема.	ПТЭЭП п. 1.5.18	В ЩО первого этажа второго корпуса обеспечить наличие однолинейной электросхемы.	15.06.20
29. Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	ПТЭЭП п. 1.8.7.	Составить инструкцию о мерах пожарной безопасности.	15.05.20
30. Электроустановки не в	ПТЭЭП	Укомплектовать электро-	15.05.20

полном объёме укомплектованы первичными средствами пожаротушения.	п. 1.7.20.	установки первичными средствами пожаротушения в полном объёме	
31. Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта, осмотры видимой части, измерения параметров заземляющих устройств.	ПТЭЭП п. 2.7.8.	Обеспечить проведение осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта, осмотров видимой части, измерений параметров заземляющих устройств.	01.10.20
32. Не выполняются испытания электрооборудования.	ПТЭЭП Прил. 3.	Выполнить испытания электрооборудования.	01.10.20
33. Отсутствует инструкция по учёту электроэнергии и её рациональному использованию.	ПТЭЭП п. 1.8.1.	Составить инструкцию по учёту электроэнергии и её рациональному использованию.	15.05.20
34. У технологической электростанции потребителя (дизельная) отсутствует блокировка между коммутационными аппаратами, исключающая возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.	ПТЭЭП п. 3.3.5.	У технологической электростанции потребителя (дизельная) установить блокировку между коммутационными аппаратами, исключающую возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.	15.05.20

На основании Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее

02.10.2020 г.


(дата)

направить руководителю Забайкальского управления Ростехнадзора
(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки)

уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал

Забайкальское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

Главный государственный инспектор
 В.Н. Солнцев

Солнцев В.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен